

# Performance-Benchmarking

År

2017

## Områder

### 1 Sundhed

Antal af lovpligtige mikrobiologiske kontrolprøver.	A	8	stk.
Antal af planlagte akkrediterede mikrobiologiske kontrolprøver.	B	0	stk.
Antal af ikke planlagte akkrediterede mikrobiologiske egenkontrolprøver.	C	0	stk.
Hændelser med konstateret overskrivelse af grænseværdi for mikrobiologisk forurening.	E	0	stk.
Vandmængde i forhold til sundhed og mikrobiologisk analyser.	F	431.490	m <sup>3</sup>

#### Nøgletalstabel: Sundhed

Antal hændelser med mikrobiologiske overskridelser.	-	antal/mio. m <sup>3</sup> drikkevand
Antal korrigerede hændelser med mikrobiologiske overskridelser.	-	antal/mio. m <sup>3</sup> drikkevand
Andel af akkrediterede prøver som overholder kravene.	100	%
Antal planlagte akkrediterede mikrobiologiske drikkevandsprøver i forhold til antal lovpligtige mikrobiologiske drikkevandsprøver.	100	%
Antal planlagte akkrediterede og ikke akkrediterede mikrobiologiske drikkevandsprøver i forhold til antal lovpligtige mikrobiologiske drikkevandsprøver.	100	%

### 2 Forsyningssikkerhed

Antallet af brud.	A	1	stk.
Det samlede antal forbrugerafbrydelsesminutter.	B	180	minutter
Det samlede antal postadresser der leveres vand til .	C	2200	stk.
Km hovedledning i landzone.	D	100	km
Km hovedledning i byzone.	E	50	km

#### Nøgletalstabel: Forsyningssikkerhed

Brud pr. 10 km ledning.	0,07	antal/10 km ledning
Antal forbrugerafbrydelsesminutter.	0,08	min/postadresse

### 3 Energi og klima

Samlet køb af el.	A	184.333	kWh
Samlet købt varme.	B	0	kWh
Solgt energi.	C	0	kWh
Solgt varme.	D	0	kWh
Egenproduceret el anvendt intern.	E	0	kWh
Egenproduceret varme anvendt intern.	F		kWh
Debiteret vandmængde.	G	419.532	m <sup>3</sup>

#### Nøgletalstabel: Energi

Bruttoenergiforbrug.	0,44	kWh/solgt m <sup>3</sup>
Nettoenergiforbrug.	0,44	kWh/solgt m <sup>3</sup>

### 4 Miljø

Udpumpet vandmængde til eget distributionsnet.	A	431.490	m <sup>3</sup>
Solgt vandmængde i eget distributionsnet.	B	419.532	m <sup>3</sup>
Km ledningsnet uden stikledninger.	C	150	km

Vandtab.	2,8	%
Specifik vandtab.	0,22	m <sup>3</sup> /km/døgn